



Færgebakernes Vandværk

Vinkelvej 10, Orø
4300 Holbæk

Att.: Bjarne Søbørg

Registrernr.: T29785
Kundenr.: 150611
Ordrenr.: 685368
Prøvenr.: 23239736

Modt. dato: 2010.11.01

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Færgebakernes Vandværk
Vinkelvej 10, Orø, 4300 Holbæk
Prøvested.....: **Færgebakernes Vandværk Ledningsnet - V02001000/4315001099**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Vinkelvej 19 - hane i køkken**
Prøveudtagning...: 2010.11.01 kl. 10:00
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PC1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.11.01 kl. 23:14 - 2010.11.05

	Prøvenr.: 23239736	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			RSD (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	15	MPN/100 ml	i.m.		Colilert®		
E. coli	<1	MPN/100 ml	i.m.		Colilert®		
Kintal ved 22 °C, GEA	20	Antal/ml	200		DS/EN/ISO 6222		
Jern (Fe)	0.10	mg/l	0.2		SM3120-ICP	15	
Nitrit	<0.005	mg/l	0.1		SM 17 udg. 4500 5		

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	10.3	gr. C			DS2250	
pH	7.7	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	69	mS/m	>30		DS/EN 27888	5
Iltindhold	9.7	mg/l		> 5	DS/EN 25814	5

Kopi af rapporten er sendt til:

- Holbæk Kommune, Natur og Miljø (Vandgruppen), Gl. Skovvej 158, 4420 Regstrup
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø