

Fægebakkernes Vandværk
Vinkelvej 10, Orø
4300 Holbæk
Att.: Bjarne Søbørg
Rapportnr.: AR-13-CA-00079738-01
Batchnr.: EUDKVE-00079738
Kunde nr.: CA0003895
Modt. dato: 28.05.2013

Analyserapport

Prøvested:	Fægebakkernes Vandværk Ledningsnet - V02001000 / 4315001099					
Udtagningsadresse:	Frøndevej 10, 4300 Holbæk					
Prøvetype:	Drikkevand - Begrænset kontrol					
Prøveudtagning:	28.05.2013 kl. 11:35					
Prøvetager:	Eurofins Miljø A/S PC1					
Analyseperiode:	28.05.2013 - 06.06.2013					
Prøvemærke:	Køkkenhane					
Lab prøvenr.:	07973801	Enhed	Kravværdier**	DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.		
Mikrobiologi						
Coliforme bakt. 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1 IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1 IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	130	CFU/ml		200	1 ISO 6222:2002	
Uorganiske forbindelser						
Nitrit	< 0.005	mg/l		0.1	0.005 SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	10
Metaller						
Jern (Fe)	0.20	mg/l		0.2	0.01 SM 3120 ICP/OES	30
Oplysninger fra prøvetager						
Prøvens klarhed	Klar				* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs				* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen				* Organolep	
Prøvens smag	Normal				* Organolep	
Vandtemperatur	12.5	°C			DS 2250	
pH	7.7	pH	7	8.5	DS 287	
Ledningsevne	65	mS/m			0.1 DS/EN 27888	
Iltindhold	9.6	mg/l	5		0.1 DS/EN 25814	

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Kopi til:

Holbæk Kommune , Kopimodtager drikkevand, Gl. Skovvej 158, 4420 Regstrup

06.06.2013

 Kundecenter
 Tel 70224256
 Rentvand@eurofins.dk


 Annette Vendel
 Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.